

Heating
technologies...



YOĞUŞMALI KOMBI
CONDENSING COMBI BOILER
KОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ
YOĞUŞMASIZ KOMBI
NON-CONDENSING COMBI BOILER
НЕКОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ
TEK SİSTEM BOYLER
ONLY SYSTEM BOILER
ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
YOĞUŞMALI ŞOFBEN
CONDENSING WATER HEATER
KОНДЕНСАЦИОННЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
KADEMELİ KAZAN SİSTEMLERİ
CASCADE BOILER SYSTEMS
КАСКАДНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ELEKTRİKLİ KOMBI
ELECTRICAL COMBI BOILER
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ

WENTA®

www.wenta.com.tr

WENTA®
Heat Technologies

GÜCÜMÜZ

Wenta, deneyimli mühendisleri, çalışanları ve sektörünün modern teknolojisi ile uygun ve başarılı çözümler sunmaktadır.

Wenta, Ankara'da 4 (dört), Kırşehir'de 2 (iki) olmak üzere 6 (altı) fabrika ile toplam 75.000 m2 kapalı alana sahiptir. Bu tesislerde domestik ve endüstriyel ürünler üretilmektedir.

Ürünlerimiz 34 ülkeye ihraç edilmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı satış sonrası servisimiz mükemmeldir. Ürünlerimiz 105 adet sertifika ile ödüllendirilmiştir.

OUR STRENGTH

Wenta offers suitable and succesful solutions with its experienced engineers, employees and modern technology of its industry

Wenta has 6 (six) factories, 4 (four) in Ankara and 2 (two) in Kırşehir, total enclosed area of 75,000 m2. Domestic and industrial products are produced in these facilities.

Wenta has 4 (four) factories located in Ankara and 2 factories in Kırşehir with enclosed area 75.000 m2. Domestic and industrial products are produced in these facilities.

Our products are exported to 34 countries. Our domestic and international after-sales service is excellent. Our products are praised with 105 certificates.

НАША СИЛА

Компания Wenta предлагает эффективные и успешные решения благодаря опытным инженерам, сотрудникам и современным технологиям в своей отрасли.



Компания Wenta имеет 6 (шесть) заводов: 4 (четыре) в Анкаре и 2 (два) в Кыршехире, общей площадью 75 000 м². На этих предприятиях производится бытовая и промышленная продукция.

Компания Wenta имеет 4 (четыре) завода в Анкаре и 2 завода в Кыршехире, общей площадью 75 000 м². На этих предприятиях производится бытовая и промышленная продукция.

Наша продукция экспортируется в 34 страны. Мы обеспечиваем превосходное внутреннее и международное послепродажное обслуживание. Наша продукция отмечена 105 сертификатами.



WEN-C





- Tam yoğuşmalı premiks paslanmaz çelik ısı eşanjörü
- Kompozit hidrolik gruplu kompakt yapı
- A sınıfı enerji
- %108 verimlilik (50 °C / 30 °C)
- Çevre dostu
- Doğal gaz ve LPG ile çalışır
- LCD ekranlı kullanıcı dostu kontrol paneli
- 5 farklı gelişmiş güvenlik sistemi ile yüksek güvenlik standartları
- Tek sistem kazan versiyonu

- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали с предварительным смешиванием
- Компактная конструкция с композитной гидравлической группой
- Энергоэффективность класса А
- Эффективность 108% (50 °C / 30 °C)
- Экологичный
- Работает на природном и сжиженном газе
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Высокие стандарты безопасности с 5 различными усовершенствованными системами защиты
- Одноконтурный котёл

- Condensing premix stainless steel heat exchanger
- Compact construction with composite hydraulic group
- A class energy
- %108 efficiency (50 °C / 30 °C)
- Eco-friendly
- Works with natural gas and LPG
- User friendly control panel with LCD screen
- High security standards with 5 different advanced security systems
- Only system boiler version



ONLY SYSTEM BOILER



- Tam yoğuşmalı premiks paslanmaz çelik eşanjör
- A sınıfı enerji
- %108 verimlilik (50 °C / 30 °C)
- Çevre dostu
- Doğalgaz ve LPG ile çalışır
- Tek sistem kazan versiyon özellikleri:
- Kullanım sıcak suyu eşanjörü kullanılmaz.
- Özel pirinç hidroblok kullanılır.
- Kullanım sıcak suyu için kazan sıcak su tankı kullanılmalıdır.
- Kazan ve kombi versiyonlarının yanma teknolojisi aynıdır.

- Condensing premix stainless steel heat exchanger
- A class energy
- %108 efficiency (50 °C / 30 °C)
- Eco-friendly
- Works with natural gas and LPG
- Boiler-only version features:
- No domestic hot water exchanger is used.
- A special brass hydroblock is used.
- A boiler hot water tank must be used for DHW.
- The combustion technology of the boiler and combi versions is the same.

- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали с предварительным смешиванием
- Энергоэффективность класса А
- Эффективность 108% (50 °C / 30 °C)
- Экологичный
- Работает на природном и сжиженном газе
- Характеристики односистемного котла :
- Теплообменник ГВС не используется
- Используется специальный латунный гидроблок.
- Для ГВС следует использовать накопительный бак горячей воды котла
- Варианты котлов и котлов комби идентичны по технологии сжигания



TEKNIK TABLO / TECHNICAL TABLE / ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Teknik Özellikler Technical Features Технические характеристики	Birim Unit Единица	WEN-C20	WEN-C25	WEN-C35	WEN-C42
Maks.ısı çıkış gücü (CH) Max. heat output power(CH) Максимальная тепловая мощность (CH)	kW	19.86	23.79	33.43	40.41
Min. ısı çıkış gücü (CH) Min. heat output power(CH) Мин. тепловая мощность (CH)	kW	3.94	4.71	4.73	5.72
Maks. ısı çıkış gücü (DHW) Max. heat output power (DHW) Макс. тепловая мощность (ГВС)	kW	26.22	29.01	39.25	47.00
Min. ısı çıkış gücü (DHW) Min. heat output power (DHW) Мин. тепловая мощность (ГВС)	kW	4.41	5.28	5.30	6.37
Modülasyon Modulation Модуляция	-	(1) / (5)	(1) / (5)	(1) / (7)	(1) / (7)
Yük / Güç verimliliği (maks.)-(80-60 °C) Load / Power efficiency (max)-(80-60 °C) Эффективность нагрузки/мощности (макс.)-(80-60 °C)	%	96.00	96.00	96.00	96.00
Yük / Güç verimliliği (maks.) (50-30 °C) Load / Power efficiency (max) (50-30 °C) Эффективность нагрузки/мощности (макс.) (50-30 °C)	%	107.50	107.50	107.50	107.50
CH sıcaklık ayar aralığı (Min - Maks) CH temperature setting range (Min - Max) Диапазон настройки температуры ЦО (мин. - макс.)	°C	35 - 80	35 - 80	35 - 80	35 - 80
Sıcak su sıcaklık ayar aralığı (Min - Maks) DHW temperature setting range (Min - Max) Диапазон настройки температуры ГВС (мин. - макс.)	°C	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60
Boyutlar (G - U - D) Dimensions (W - L - D) Размеры (Ш - Д - Г)	mm	412 x 708 x 260	412 x 708 x 320		
Ağırlık Kombi / Sistem Kazanı (Net) Weight Combi / System Boiler (Net) Вес котел / Системного котла (нетто)	kg	28/27	29/28	30/29	31/30
CH Çalışma Basıncı (Min. - Maks.) CH Operating Pressure (Min. - Max.) Рабочее давление ЦГ (мин. - макс.)	bar	0.5 - 3			
Sıcak Su İşletme Basıncı (Min. - Maks.) DHW Operating Pressure (Min. - Max.) Рабочее давление ГВС (мин. - макс.)	bar	0.5 - 8			
Genleşme Tankı Kapasitesi Expansion Vessel Capacity Объем расширительного бака	lt	8	8	8	10

CH : Central Heating
DHW : Domestic Hot Water



<https://www.wenta.com.tr/sertifikalarimiz>



+90 530 148 08 88



wenta@wenta.com.tr



EC DECLARATION OF CONFORMITY TO TYPE AT TİPE UYGUNLUK BEYANI

according to 92/42/EEC Efficiency requirements for new hot water boilers fired with liquid or gaseous fuels
Annex IV - Conformity to type (Module C)
92/42/AT Sıvı veya Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekliliklerine dair Yönetmelik
EK IV AT Tıpe Uygunluk Beyanı (Modül C)

Number: 2195-BED-1710701

Owner of Certificate: WENTA ISI TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Sertifika Sahibi: A.S.O OSB, TÜRKMENİSTAN CD. NO:11, SINCAN/ANKARA

Manufacturer: WENTA ISI TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Üretici: A.S.O OSB, TÜRKMENİSTAN CD. NO:11, SINCAN/ANKARA

Products: GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANLARI
Ürünler: GAS FIRED HOT WATER BOILERS

Trademark/s: WENTA
Ticari Markalar:

Type/Model: WK03, WK04, WK05, WK06, WK07, WK08, WK09, WK10, WK12, WK14, WK15, WK16, WK18, WK20, WK22, WK25, WK28, WK30, WK32, WK35, WK40
Tip/Model:

Base of Certificate: E Type Examination Certificate with number 1537-KPED-0014 and 17/04/2017 dated Inspection Report with number GADC-817031-01
Sertifika Dayanağı: 1537-KPED-0014 no.lu AT Tıpe İncelenebilirlik Sertifikası ve GADC-817031-01 no.lu, 17/04/2017 tarihli Muayene Raporu

Expiry Date: 15-04-2018
Geçerlilik Tarihi:

Szutek Uygunluk Değerlendirmesi A.Ş. hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined, that satisfies the requirements of Directive 92/42/EEC of The European Parliament and of the Council of 21 May 1992 relating to Efficiency requirements for new hot water boilers fired with liquid or gaseous fuels Annex IV Conformity to Type (Module C)

Szutek Uygunluk Değerlendirmesi A.Ş., yukarıda bahal geçen üreticinin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 21 Mayıs 1992 tarihli 92/42/AT Sıvı veya Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekliliklerine dair Yönetmelik EK IV AT Tıpe Uygunluk Beyanı gerekliliklerine yerine getirdiğini onaylar

İstanbul, 17-04-2017



Rukiye BALKAN
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Manager



SZUTEST Uygunluk Değerlendirmesi A.Ş.
SZUTEST Plaza, Nispetiye Cad. No: 11, Kat: 7, Ümraniye, 34774 İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 488 46 46 (Pbx) / Faks: +90 216 488 46 47 / info@szutest.com.tr / www.szutest.com.tr



FACTORY

A.S.O 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TÜRKMENİSTAN CADDESİ NO: 11
06935 SINCAN / ANKARA / TURKEY